Капиталовложения и сроки их окупаемости по переводу систем отопления районов теплоснабжения города на Тейковскую котельную по вариантам 1 и 1а.

Таблица №29

Наименование района теплоснабжения, переключаемого на Тейковскую котельную.	Действующий тариф на тепло, включая транспорт, руб.			Расчетный годовой расход тепла по районам теплоснабжения, тыс.Гкал/год.	Капзатраты на подключение районов теплоснабжения к Тейковской котельной, млн. руб.	Годовой доход, млн.руб.	Срок окупаемости капзатрат, год
	от отключаемой котельной	от Тейковской котельной	разность тарифов				
1	2	3	4	5	6	7	8
1 вариант							
Район пос.Грозилово	1473,58	895,7	577,88	13,51	34,85	7,81	4,46
Район котельной №1	1439,47	895,7	543,77	14,67	24,08	7,98	3,02
Район котельной №6	1439,47	895,7	543,77	0,58	0,86	0,32	2,70
Район котельной «Агромаркет»	1364,71	895,7	469,01	11,10	27,69	5,21	5,31
1а вариант							
Район пос.Грозилово	1473,58	895,7	577,88	13,51	34,85	7,81	4,46
Район котельной №1	1439,47	895,7	543,77	14,67	29,44	7,98	3,69
Район котельной №6	1439,47	895,7	543,77	0,58	1,07	0,32	3,34