Расчетные часовые и годовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий по этапам развития по районам теплопотребления.

Таблица №23

№№ пп	Районы теплопотребления.	Расчетный часовой расход теплоты, Гкал/ч			Годовой расход теплоты, тыс.Гкал/год		
		на отопление	на горячее водоснаб-жение	итого	на отопление	на горячее водоснаб-жение	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
2010 г.							
1	Центральный район города	10,18	0,31	10,49	24,40	2,25	26,65
2	ВФД и Шестагинский район	12,67	0,16	12,83	30,37	1,16	31,53
3	Район Грозилово	3,14	0,45	3,59	7,53	3,27	10,80
4	Район котельной №1	5,35	0,16	5,51	12,82	1,16	13,98
5	Район котельной №6	0,23	-	0,23	0,55	-	0,55
6	Район котельной «Агромаркет»	3,83	0,22	4,05	9,18	1,60	10,78
	Всего	35,4	1,30	36,7	84,85	9,44	94,29
2020 г.							
1	Центральный район города	11,51	0,60	12,11	27,59	4,36	31,95
2	ВФД и Шестагинский район	12,99	0,24	13,23	31,13	1,74	32,87
3	Район Грозилово	3,66	0,57	4,23	8,77	4,14	12,91
4	Район котельной №1	5,35	0,16	5,51	12,82	1,16	13,98
5	Район котельной №6	0,23	-	0,23	0,55	-	0,55
6	Район котельной «Агромаркет»	3,83	0,22	4,05	9,18	1,60	10,78
	Всего	37,57	1,79	39,36	90,04	13,00	103,04